



Монтажная единица																						
Тип электроприемника																						
Мощность, P <sub>тах</sub> кВт	0.1	-	0.8	-	-	0.25	0.25	0.02	-	-	-	0.072	0.036	-	1.5	1.5	1.5	2.55	0.21	0.105	0.105	0.03
Ток, I <sub>тах</sub> А	0.45	-	3.6	-	-	1.14	1.34	0.1	-	-	-	0.33	0.16	-	6.82	6.82	6.82	13.6	0.95	0.47	0.47	0.14
Электрооборудование	ШОС	ШПС (резерв)	ШТМ	АВРП (основной ввод)	АВРП (резервный ввод)	Наружное освещение БК	Ремонтное освещение БК	УЗГ	Розетки №1, №2	Розетки №3, №4	Розетки ТО	Внутреннее освещение ИО	Внутреннее освещение ТО	Резерв	Обогреватель №1 ИО	Обогреватель №2 ИО	Обогреватель №3 ТО	Сплит-система	Обогрев проемов, заслонок	Вентилятор ТО	Вентилятор ИО	Литание цепей управления микроклиматом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата